

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
регистрационный № РОСС RU.31485.04ИДЮ0

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ 04ИДЮ0.117.RU.H.00346

ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "К-СИСТЕМС ГРУПП"
(ООО "К-СИСТЕМС ГРУПП").

Юридический адрес: 620075, Россия, г. Екатеринбург, ул. Пушкина, 9А, оф.115.

Фактический адрес: 620075, Россия, г. Екатеринбург, ул. Пушкина, 9А, оф.115.

ОГРН 1197232008160. Телефон: 8 (343) 227 62 63; e-mail: a.dubrovskij86@gmail.com.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "К-СИСТЕМС ГРУПП"
(ООО "К-СИСТЕМС ГРУПП").

Юридический адрес: 620075, Россия, г. Екатеринбург, ул. Пушкина, 9А, оф.115.

Фактический адрес: 620075, Россия, г. Екатеринбург, ул. Пушкина, 9А, оф.115.

ОГРН 1197232008160. Телефон: 8 (343) 227 62 63; e-mail: a.dubrovskij86@gmail.com.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Платинум».

Адрес: 121354, Россия, г. Москва, ул. Кутузова, д. 11, к.3, этаж Ц, помещение П, комната 7Б,

ОГРН:1157746932353. Свидетельство о признании компетентности органа по сертификации

№ РОСС RU.31485.04ИДЮ0.117 от 11.11.2021 года.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Кровельный стеклохолст, на основе нетканого материала из стеклянных волокон и углеродной фибры, скрепленных синтетическим связующим, марки «Контролит», толщиной от 0,7 до 1,3 мм, плотностью от 90 до 120 г/м², выпускаемый по ТУ 23.14.12.190-006-36851044-2023. Серийный выпуск.

код ОКПД 2: 23.14.12.190

код ТН ВЭД: 7019 32 000 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ГОСТ 30244-94 п. 7, метод 2 – Группа горючести – Г1 (слабогорючие); ГОСТ 30402-96 – Группа воспламеняемости – В1 (трудновоспламеняемые); ГОСТ 12.1.044-89 п.4.18 – Дымообразующая способность – Д1 (с малой дымообразующей способностью); ГОСТ 12.1.044-89 п.4.20 – Группа токсичности продуктов горения – Т1 (малоопасные); ГОСТ Р 51032-97 – Группа распространения пламени РП1 (нераспространяющие)

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № 04ИДЮ0.118-234/07-2023 от 31.07.2023 г., выданный ИЛ "Платинум". Свидетельство о подтверждении компетентности № РОСС RU.31485.04ИДЮ0.118 от 11.11.2021г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия системы менеджмента качества изготовителя требованиям ГОСТ Р ИСО 9000 (ISO 9001:2015), № СДС.НРС.RU.001.ОС.06.00786 от 11.07.2023 г., выдан ОС ООО «Центр-Стандарт», рег. № СДС.НРС.001.ОС.06.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ


Условия хранения: в упакованном виде, при относительной влажности не более 80 % и температуре не менее 0 °С. Рулоны холстов при хранении должны быть поставлены на торец, не более шести в высоту при упаковке с поддоном, и не более восьми при упаковке без поддона
Гарантийный срок хранения – 1 год со дня изготовления.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 31.07.2023 по 30.07.2028



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт


Н.К. Потапкин


А.О. Соколов